Centro Tecnologie e Ricerche Avanzate
**Ce.T.R.A.**
*Laboratorio analisi*
*direttore dr. Luigi Tagliaferro*
Via L. Perosi, n° 5 - 73039 TRICASE (Lecce)
Tel./Fax 0833.545196 - e-mail: cetra@fastwebnet.it
P.IVA: 03331060750



Ce.T.R.A. srl è inserito nell'elenco dei laboratori riconosciuti dalla Regione Puglia per l'esecuzione di analisi ai fini dell' HACCP (BURP n.103 del 19/07/07)

COMUNE DI CORSANO
Provincia di Lecce
31 LUG. 2013
Prot. n. 4536

**COMUNE DI CORSANO**
via della Libertà
73033 - CORSANO (LE)
Cod.fisc./P.IVA:

# RAPPORTO DI PROVA

***Numero ord. progressivo*** : A313 ***Data di ricevimento*** : 22/07/2013
***Nome campione*** : Acqua
***Descrizione del campione*** : di balneazione
***Fornitore*** : ----------
***Committente*** : COMUNE DI CORSANO
***Luogo prelievo*** : Località La Guardiola ***Operatore:*** : Longo M.
***Data prelievo*** : 22/07/2013 ***ora prelievo*** 09.30 ***ora accettazione*** 11:00
***Temperatura all'arrivo*** : 7,3°C
***Data inizio analisi*** : 22/07/2013 ***Data fine analisi*** : 24/07/2013

| *Parametro* | *Metodo* | *Valore* | *Unità di misura* | Valore limite Qualità eccellente | Valore limite Qualità buona | Valore limite Qualità suffic. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | ISO 7899-2 | Assenti | U.f.c/100 ml | 100* | 200* | 185** |
| Escherichia coli | ISO 9308-1 | Assente | U.f.c/100 ml | 250* | 500* | 500** |

* basato sulla valutazione del 95° percentile | ** basato sulla valutazione del 90° percentile

*Il direttore: Luigi TAGLIAFERRO*

Data emissione: 24/07/2013

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente a campione sottoposto alla prova e identificato con lo stesso numero di protocollo. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo per intero. Eventuali riproduzioni parziali devono essere autorizzate per scritto dalla Direzione del laboratorio.

Centro Tecnologie e Ricerche Avanzate
**Ce.T.R.A.**
*Laboratorio analisi*
*direttore dr. Luigi Tagliaferro*
Via L. Perosi, n° 5 - 73039 TRICASE (Lecce)
Tel./Fax 0833.545196 - e-mail: cetra@fastwebnet.it
P.IVA: 03331060750

MPT04-01 E rev 6 del 13/01/11

Ce.T.R.A. srl è inserito nell'elenco dei laboratori riconosciuti dalla Regione Puglia per l'esecuzione di analisi ai fini dell' HACCP (BURP n.103 del 19/07/07)

COMUNE DI CORSANO
Provincia di Lecce
31 LUG. 2013
Prot. n. 4597

**COMUNE DI CORSANO**
via della Libertà
73033 - CORSANO (LE)
Cod.fisc./P.IVA:

# RAPPORTO DI PROVA

*Numero ord. progressivo* : A315
*Nome campione* : Acqua
*Descrizione del campione* : refiua depurata e affinata
*Fornitore* : ----------
*Committente* : COMUNE DI CORSANO
*Luogo prelievo* : Depuratore Consortile Corsano
*Operatore:* : Longo M.
*Temperatura all'arrivo* : 7,0°C
*Data prelievo* : 23/07/2013 *ora prelievo* 09.00 *ora accettazione* 11:00
*Data inizio analisi* : 23/07/2013 *Data di accettazione* : 23/07/2013
*Data fine analisi* : 29/07/2013

| *Parametro* | *Metodo* | *Valore* | *Unità di misura* | *Valore limite* |
|---|---|---|---|---|
| pH | CNR-IRSA 29/2003 met.2060 | 7,54 | | 6-9,5 |
| SAR | | 3,1 | | 10 |
| Materiali grossolani | CNR-IRSA 29/2003 met. 2090 | Assenti | | Assenti |
| Solidi sospesi Totali | CNR-IRSA 29/2003 met.2090 | 2 | mg/l | 10 |
| BOD5 | CNR-IRSA 29/2003 met. 5120 | 8,2 | mg/l O2 | 20 |
| COD | CNR-IRSA 29/2003 met.5130 | 59 | mg/l O2 | 100 |
| Fosforo totale | CNR-IRSA 29/2003 met.4110 | 0,88 | mg/l | 2 |
| Azoto totale | CNR-IRSA 29/2003 met.4060 | 7,2 | mg/l | 15 |
| Azoto ammoniacale | CNR-IRSA 29/2003 met.4030 | 0,05 | mg/l NH4 | 2 |
| Cloro attivo | CNR-IRSA 29/2003 met.4080 | 0,11 | mg/l | 0,2 |
| Tensioattivi totali | CNR-IRSA 29/2003 met.5170 | 0,19 | mg/l | 0,5 |
| Escherichia Coli | CNR/IRSA 29/2003 met. 7030 | 1 | UFC/100ml | 10 |
| Salmonella spp | CNR/IRSA 29/2003 met.7080 | Assente | U.f.c/100 ml | Assente |

*Il direttore: Luigi TAGLIAFERRO*

Luigi Tagliaferro

Data emissione: 29/07/2013

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente a campione sottoposto alla prova e identificato con lo stesso numero di protocollo. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo per intero. Eventuali riproduzioni parziali devono essere autorizzate per scritto dalla Direzione del laboratorio.